

г. Москва

«02» 08 2017 г.

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов вытяжной вентиляции.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика УК АО «БК Комфорт» Территориального управляющего Грошкова Г.П.,

Исполнителя – ООО «МКД Сервис», инженера по эксплуатации СЭ ЖК «Северный парк»

Лютин А.А. произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов вытяжной вентиляции с устранением мелких технических неисправностей в домах по адресу: Ленинградское ш., д.25 корп. 1,2,3 с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП 31.01.2003; 41.01.2013; ЖНМ 2004/02.

Вентиляционные каналы проверялись на:

- наличие тяги в каналах;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличия переоборудования венткоробов общедомовой системы вентиляции;
- наличие и исправность теплоизоляции вентшахт и коробов;

Адрес	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность вентканалов к дальнейшей эксплуатации
Ленинградское ш., д.25 корп. 1	Не обнаружено	Пригодны
Ленинградское ш., д.25 корп. 2	Не обнаружено	Пригодны
Ленинградское ш., д.25 корп. 3	Не обнаружено	Пригодны

Представители:

Заказчика



/ Грошков Г.П./

Исполнителя



/ Лютин А.А./